



**דו"ח איכות המים – גבעתיים**

לתקופה שבין 1.1.18 – 30.6.18

תאריך יציאת דו"ח

עפ"י תקנה 30(ב) לתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-2013, הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים בגבעתיים פרטים על איכות המים בהתאם לבדיקות המיקרוביאליות שבוצעו ברשת העירונית במחצית הראשונה של שנת 2018. הדגימות נלקחו ע"י דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים בעיר ונבדקו במעבדות משרד הבריאות.

בתקופה הנדונה, מסך צריכת המים של העיר, 1,110,300 מ"ק הופקו באופן עצמי מקידוחי מים הממוקמים מעל אקוויפר החוף ו- 908,741 מ"ק נרכשו מחב' "מקורות".

גם בתקופה זו תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות המים המסופקים לצרכני העיר גבעתיים עומדת באורח מלא בתקנים הנדרשים וכי הם בהחלט ראויים לשתיה.

להלן סיכום הבדיקות הבקטריוλογיות אשר בוצעו בנקודות הדיגום השונות במערך הספקת המים בגבעתיים, בתקופה הנדונה:

שעור תקינות	מס' הבדיקות הבקטריוλογיות בין 1.1.18 – 30.6.18				מקום הדיגום
	נמצאו תקינות**	נמצאו חריגות*	בוצעו בפועל	מתוכננות	
100%	13	0	13	13	בריכות
100%	25	0	25	25	חיבורי חב' "מקורות"
96.8%	151	5	156	156	רשת הספקה
100%	18	0	18	18	בארות אחרי הכלרה
97.6%	207	5	212	212	סה"כ

\* תקן מי שתייה קובע כי אסור שימצאו חיידקי קוליפורם במי השתייה. בשני מוקדים ברשת האספקה התגלו תוצאות חריגות. בהנחיית משרד הבריאות בוצע חיטוי, אשר בעקבותיו התוצאות נמצאו תקינות. לפיכך משרד הבריאות אישר את אספקת המים.  
 \*\* בשני מוקדים נוספים התגלתה תוצאה חריגה, אך בבדיקה חוזרת התוצאה נמצאה תקינה. תוצאה חריגה שנדגמה בבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה - נחשבת גם לתקינה.

לפרטים נוספים ולקבלת דו"חות מלאים ניתן לפנות למשרדי התאגיד בתיאום מראש.

בבוחה,  
 בני פתחמן  
 מנהל משרד התאגיד