

מכרז פומבי 2020 / 01 לאחזקת רשת הביוב ע"י ביוביות בגבעתיים
פרוטוקול מפגש קבלנים מיום 24.08.20

נוכחים:

אילן בר, מנכ"ל
בני פרידמן, מהנדס
זיו גת, מנהל תפעול
ראדי מסארוה, יועץ
יאנה שכטר, ע.מנכ"ל

נציגי הקבלנים – כמפורט בטבלה המצורפת

ראדי: נותן רקע על התאגיד. מציג את המשתתפים מטעם התאגיד. המכרז הוא לתחזוקה של רשת הביוב ע"י ביובית בעיר גבעתיים. המועד האחרון להגשת המכרז הינו ה- 08.09.20 עד השעה 15:00 בהגשה ידנית לתיבת המכרזים שתוצב בתאגיד.

היקף ההתקשרות הינו לשנה + אופציה לארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם (סה"כ עד 5 שנים). העבודה שתידרש לביצוע הינה בעיקרה פתיחת סתימות אך כוללת גם שטיפות של קווי ביוב. בנוסף, בכתב הכויות מתומחרות עבודות נוספות כמו צילומים של קווי ביוב. המכרז הינו מכרז הנחה - הנכס נדרשים לתת הנחה גורפת על כתב הכמויות הקיים. {ההנחה תהיה על תת-פרקים 01+02, על תת-פרק 03, לא תחול ההנחה}

עובר על תנאי הסף, סכום ערבות הגשה וביצוע, כתב הכמויות, קנסות, תנאי תשלום. לגבי תנאי הסף הנוגע לביוביות מחדד כי המציע צריך להציג אסמכתא כי הוא הבעלים הרשום במשרד הרישוי של הביוביות, לא תתקבל הצעה שבה הביוביות לא יהיו בבעלות המציע (לא ליסינג ולא חוזי השכרה או חוזי רכישה עתידיים). יש לנו מגוון של סוגי קווים וקטרים, מציין כי יש קווים עורפיים הנמצאים בתוך מגרשים פרטיים אך עם זאת הם קווים ציבוריים ולכן נמצאים באחריות התאגיד וגם שם נדרש לתת מענה.

אילן: מחדד את חשיבות איכות ומהירות השירות שניתן בעיר, לתושבים תודעת שירות גבוהה מאוד. הפקנו דוחות מתוך מערכת המוקד וראינו כי בשנה שעברה היו כ 460 תלונות על תקלות ביוב – אלו הועברו למפקחים של התאגיד ורק אלו שזוהו כסתימות על קווים ציבוריים הועברו לביוביות. היות ואנחנו מחדשים את קווי הביוב באופן תדיר אנחנו מזהים מגמת צמצום בכמות תלונות. מאוד חשוב לעמוד בזמנים ולבצע הגעה מהירה.

בני: נותן סקירה על קווי הביוב בעיר, קטרים וכו'. אציין כי בעיר ישנה צנרת ביוב באורך של כ-80 ק"מ. במשך השנים, התאגיד משקיע משאבים רבים בהחלפת קווי הביוב בעיר ועד כה הוחלפו כמחצית מקווי המים והביוב, דבר שמשפיע לטובה על היקף התקלות בעיר. על הקבלן הזוכה להגיע לאזור הקריאה תוך שעה מפתחת הקריאה. הקבלן יהיה זמין לתאגיד 24/7 לכל הקריאות ובכל השנה כולל בשבתות וחגים ובשעת חירום. על הקבלן להמציא את כלל האישורים/ ביטוחים לעניין בטיחות הכל כמפורט בתנאי המכרז.

זיו: על הקבלן כאמור לדאוג כאמור לכלל האישורים והביטוחים. יש להגיע תוך שעה למקום הקריאה נושא השירות הוא מאוד חשוב ולכן הפרה שלו עלולה לגרום קנסות ופיצויים- כמובן שיש לבצע גם ניקיון באזור העבודה, כולל של הכביש ו/או המדרכה לאחר תיקון התקלה.

ראדי: בעיר גבעתיים אין מכוני שאיבה לביוב. הקבלן יהיה זמין לכל הקריאות 24 שעות ביממה, 7 ימים כולל בחגים (אין תוספת תשלום על עבודה בשבתות וחגים). יש פרק בנושא קנסות במידה והקבלן לא עומד בדרישות המכרז. כל ציוד הבטיחות חייב להיות באחריות הקבלן. מבחינת מועדים – עד 31.08.20 אתם יכולים להעביר שאלות ובקשות למייל של התאגיד שמופיע במסמכי המכרז. על הקבלנים למלא אחוז הנחה גורף ביחס לכתב הכמויות העדכני המצורף לפרוטוקול זה (אחוז ההנחה לא יחול על פרק 03).



בקשר לתנאי הסף, אין שינוי בדרישות, המציע נדרש להציג כי בבעלותו 3 משאיות (2 מן המשאיות הנן בעלות נפח מיכל של 7.5 מ"ק לפחות כ"א). בנושא הדרישה לביובית לחץ כמופיע בכתב הכמויות, אזי הדרישה הינה לביובית ללחץ גבוה עם ספיקה של 600 ליטר ולחץ של 250 בר.

- מצורף כתב כמויות עדכני ומחייב.

רשמה : יאנה שכטר