



דו"ח רבעוני של איכות המים – גבעתיים

לתקופה שבין 1.10.17 – 31.12.17

תושבים יקרים,

מידי רבעון מתפרסם דו"ח איכות מים תקופתי וזאת לפי תקנה 30(ב)2 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-2013. תאגיד המים והביוב "מי גבעתיים", מתכבד להגיש לכם דיווח תקופתי לרבעון הרביעי לשנת 2017 על איכותם של מי השתייה, המופקים באופן עצמי מבארות העיר והמסופקים ע"י חברת מקורות לעיר גבעתיים.

בתקופה הנדונה, מסך צריכת המים של העיר, 480,500 מ"ק הופקו באופן עצמי מקידוחי מים מקומיים המהווים חלק מאקוויפר החוף ו - 549,086 מ"ק נרכשו מחברת "מקורות".

תאגיד "מי גבעתיים" מבצע דגימות בקרה על בסיס שוטף בנקודות שונות, לרבות בריכת האיגום העירונית, קווי הזנה של חבי "מקורות", צנרת להספקת מים וקידוחים תת-קרקעיים (בארות) להפקה עצמית, וזאת בהתאם להוראות משרד הבריאות. דגימות אלו נשלחות למעבדת משרד הבריאות ותוצאותיהן נבחנות ביחס לתקנים המאושרים, כפי שנקבעו בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג – 2013.

מטרתו המרכזית של התאגיד הינה שמירה על איכות המים המסופקים לתושבי העיר, והתוצאות המובאות בזאת מטה אכן מוכיחות כי איכות המים שתושבי גבעתיים צורכים עומדת באורח מלא בתקנים הנדרשים וכי הם ראויים ביותר לשתייה.

להלן סיכום הבדיקות הבקטריוולוגיות והכימיות, אשר בוצעו בנקודות הדגיגום השונות במערך הספקת המים בגבעתיים, בתקופה הנדונה:

שעור תקינות	מס' בדיקות בקטריוולוגיות שבוצעו בין 1.10.17-31.12.17				נקודת הדגיגום
	נמצאו תקינות	נמצאו חריגות *	בוצעו בפועל	מתוכננות	
100%	9	0	9	9	בארות אחרי הכלרה
100%	7	0	7	7	בריכות
100%	7	0	7	7	חיבורי חבי "מקורות"
98%	83	2	85	85	רשת הספקה
98%	106	2	108	108	סה"כ

* תקן מי שתייה קובע כי אסור שימצאו חיידקי קוליפורם במי השתייה. בשתי דגימות ברשת האספקה מתוך סה"כ 108 דגימות, התגלו חריגות. לפיכך, בוצע חיטוי לקו המים באזור הרלוונטי ולאחריו התוצאות נמצאו תקינות, תוך שנתקבל אישור ממשרד הבריאות לאספקת מים.

לפרטים נוספים בקרו באתרינו בכתובת: www.mei-givatayim.co.il

בברכה
בני פרלמן
מהנדס התאגיד

www.mei-givatayim.co.il