

09 באוקטובר 2025

**מכרז משותף פומבי מס' 05/2025**

**להקמת בריכת איגום מים, מכון שאיבה, מתקנים טכניים שונים ועבודות פיתוח שצ"פ במצפור שלום**

**בגבעתיים - מסמך הבהרות מספר 3**

**והודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות**

1. בעקבות שאלות נוספות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים במכרז שבנדון, מודיעות בזאת יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "החברה") בשיתוף עם תאגיד המים והביוב מי גבעתיים בע"מ (להלן: "התאגיד") על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן [החברה והתאגיד ייקראו להלן: "המזמין"].
2. נוסח מסמך הבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
3. מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת למזמין בהצעת המציע.
4. למען הסר ספק, מענה המזמין להלן מתייחס לסוגיות אותן סבר המזמין שיש להבהיר בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יותרו ללא שינוי.

מס.	סעיף המכרז במסמכי	השאלה/הבקשה	תשובה/הבהרה
1	סעיף מס' 08.05.9020 בכתב הבמויות	הסעיף אינו ברור, אנא פרטו מה הכמויות הדרושות, מה דרישות המפרט הטכני ואיזו תוכנית רלוונטית לסעיף?	סעיף מס' 08.05.9020 בכתב הכמויות מתייחס לעבודות תאום מול בזק להתקנה של קו סיפרתי – כולל פגישות בשטח, בדיקת תשתיות, הכנות וסיוע במהלך עבודות בזק.  סעיף זה לא כולל עבודות וחומרים (צנרת, כבילה ונקודות) הנמדדים בנפרד כפי שמופיע בתוכניות החשמל, ואשר ישולמו בנפרד בהתאם לכתב הכמויות.  הסעיף מתייחס ליחידה אחת קומפי לכלל עבודת התיאום עבור חיבור קו סיפרתי בודד.
2	כללי	נשלח למציעים והועלה לאתר	

	מבוקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ EXCEL		
3	מבוקש לדחות את מועד הגשת הצעת מכרז לחודש ימים	כללי	הבקשה מתקבלת חלקית. המועד להגשת ההצעות יידחה ליום שלישי, ה- 04.11.2025 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 אל משרדי תאגיד מי גבעתיים, רחוב כורזין 1 קומה 5 גבעתיים.
4	בתשובות הבהרה 2 תיקנתם את מחיר הסעיף 02.02.01.0020 במבנה 2 ואת אותו הסעיף לא תיקנתם במבנה 1 אנא תתקנו אותו כנ"ל בהתאם: "בטון שיפועים ב-40 בעובי משתנה -25 5ס"מ יצוק על הגג – המחיר ליחידה יעודכן מ- ש 230 לפני מע"מ ל- ש 650 לפני מע"מ"	סעיף 01.02.01.0009 בכתב הכמויות	אין קשר בין הסעיף שתוקן במבנה 2 לסעיף במבנה 1. יחידת המידה של הסעיף במבנה 01 ) 02.01.0009 הינה מ"ר, ומחיר היחידה מתאים.
5	חסר סעיף לכלוב פלדת זיון לכלונסאות, הכנסתם את סעיפי הכלונסאות לפרק 02, מחיר כלוב פלדת זיון שונה ממחיר מוטות פלדה, ולכן אבקש הפרדה של הסעיף של הכלוב מסעיף מוטות פלדה לזיון בטון	סעיף 01.02.01.0026	מחיר סעיף הברזל עבור כל מרכיבי הכלוב בכלונסאות נכלל במחיר הסעיף (לרבות מוטות, חישוקים, וכדומה), ולכן הבקשה נדחית.